

국민중심의 안전가치에 일상의 안심을 더합니다.



소 방 청



수신 수신자 참조
(경유)

제목 자체점검 시 중점 점검사항 알림

- 소방업무의 적극적인 협조에 감사하오며 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
- (소방청) 발코니 등 비상구 추락사고 방지를 위해 **안전시설(경보음 발생장치, 표지, 안전로프) 설치 의무화 등** 안전대책을 지속적으로 시행하고 있음에도. 최근 발코니의 노후·부식등 구조적 문제로 추락 사망 사고가 지속 발생하고 있습니다.
 - ※ ('21.3.29.)경기도 시흥시 소재 일반음식점 비상구에 설치된 발코니의 노후·부식 등 구조적인 문제로 추락 사고 발생(사망 1명, 부상 2명)
 - ※ 2016년 이후 발코니 추락사고 발생 현황(8건, 사상자 16명: 사망 3, 부상 13)
- 이에, 소방시설등 자체점검시 중점 점검사항(특히, **다중이용업소 비상구에 설치된 발코니 등**)을 아래와 같이 알리니 **협회 회원(관리사 등) 교육 및 안내** 등을 통하여 적극 이행 할 수 있도록 협조(조치)하여 주시기 바랍니다.

《 자체 점검시 중점 점검 확인사항 》

- ① 피난장애(비상구 폐쇄 또는 장애물 적치) 여부
- ② 추락방지시설(경보음 발생장치, 표지, 안전로프) 설치 여부
- ③ 변형·손상 등 추락 우려 여부(부식상태 등 육안점검). 끝.

소 방 청 장 의 인



수신자 (사)한국소방시설관리협회, (사)한국소방시설관리사협회

소방위	민정기	소방령	김문하	소방분석제도	전결 2021. 4. 12.
				과장	고민자

협조자

시행 소방분석제도과-1725 (2021. 4. 12.) 접수

우 30127 세종특별자치시 한누리대로 219, 한림프라자 409호 / www.nfa.go.kr

전화번호 044-205-7523 팩스번호 044-715-7621 / alsjdr1@korea.kr / 대국민 공개

스스로 당당한, 청렴한 119 !